

# ПРИЕМО-СДАТОЧНЫЙ АКТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОГНЕЗАЩИТНЫХ РАБОТ

Дата проведения с « 22 » мая 2017 г. по « 25 » мая 2017 г.

Основание для выполнения работ/ договор, заявка/ № 106 от « 22 » мая 2017 г.

Заказчик: МП «Сатисское жилищно-коммунальное хозяйство»

Наименование организации, проводившей огнезащитную обработку: ООО «ПожТехМонтаж»

Место проведения: адрес, наименование объекта (помещения, конструкции и т.п.)

1. Нижегородской обл., п. Сатис, ул. Мира, д. 1а, S=860,0 м<sup>2</sup>

2. Нижегородской обл., п. Сатис, ул. Мира, д. 1, S=547,0 м<sup>2</sup>

3. Нижегородской обл., п. Сатис, ул. Мира, д. 3, S=547,0 м<sup>2</sup>

Вид защищаемой поверхности: Деревянные конструкции, балки, стропилы

Месторасположение защищаемых конструкций: чердачное помещение

Наименование применяемого огнезащитного средства «Вупротек-3»

Руководство для выполнения работ по огнезащите «Способы и средства огнезащиты древесины». Требуемая огнезащитная эффективность по ТУ 2386-012-36740853-2000.

Пропитываемый раствор приготавливается согласно технологического процесса:


обработка проводилась методом пульверизации из расчета 450г. на 1 кв.м.

При испытании образцов (стружка 2 мм.), взятых с каждых 100 кв. м. обработанной поверхности горение в пламени отсутствует.

Примечание: при воздействии на пропитанную древесину влаги/ дождя, снега и т.п. огнезащитные свойства теряются.

Подписи:

Представитель заказчика




Представитель подрядчика



Антонов В.Н.

Представитель комиссии



# ПРИЕМО-СДАТОЧНЫЙ АКТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОГНЕЗАЩИТНЫХ РАБОТ

Дата проведения с « 26 » мая 2017 г. по « 31 » мая 2017 г.

Основание для выполнения работ/ договор, заявка/ № 107 от « 26 » мая 2017 г.

Заказчик: МП «Сатисское жилищно-коммунальное хозяйство»

Наименование организации, проводившей огнезащитную обработку: ООО «ПожТехМонтаж»

Место проведения: адрес, наименование объекта (помещения, конструкции и т.п.)

1. Нижегородской обл., п. Сатис, ул. Мира, д. 5, S=547,0 м<sup>2</sup>

2. Нижегородской обл., п. Сатис, ул. Мира, д. 7, S=547,0 м<sup>2</sup>

3. Нижегородской обл., п. Сатис, ул. Мира, д. 9, S=547,0 м<sup>2</sup>

Вид защищаемой поверхности: Деревянные конструкции, балки, стропилы

Месторасположение защищаемых конструкций: чердачное помещение

Наименование применяемого огнезащитного средства «Вупротек-3»

Руководство для выполнения работ по огнезащите «Способы и средства огнезащиты древесины». Требуемая огнезащитная эффективность по ТУ 2386-012-36740853-2000.

Пропитываемый раствор приготавливается согласно технологического процесса:


обработка проводилась методом пульверизации из расчета 450г. на 1 кв.м.

При испытании образцов (стружка 2 мм.), взятых с каждых 100 кв. м. обработанной поверхности горение в пламени отсутствует.


Примечание: при воздействии на пропитанную древесину влаги/ дождя, снега и т.п. огнезащитные свойства теряются.

Подписи:

Представитель заказчика



Представитель подрядчика

 / Антонов В.Н. /

Представитель комиссии

